'국민에게 희망과 행복을 전하는 한국우정'

제 주 지 방 우 정 청

수신자 수신자 참조

(경유)

제목 2015년도 하절기 에너지절약 실태점검 결과 통보

1. 관련

가. 경영총괄담당관-4037(2015.01.02. 2015년도 우정사업 온실가스·에너지 목표관리 추진계획 통보)

나. 우정사업과-419(2015.02.02. 2015년도 우정사업 온실가스·에너지 목표관리 추진계획 수립·시행)

다. 경영총괄담당관-1824(2015.06.24. 2015년도 우정사업본부 여름철 에너지절약 대책 통보)

라. 우정사업과-2907(2015.07.22. 2015년도 하절기 에너지절약 실태점검 실시)

2. 범정부적인 여름철 전력수급 위기 극복에 우체국이 적극 동참하고 직원들이 상시 에너지절약 실천 생활화를 위하여 실시한 2015년도 하절기 에너지절약 이행 실태 점검 결과를 붙임과 같이 알려드리니, 전 관서에는 에너지절약에 동참하여 주시기 바랍니다.

가. 점검기간 : 2015.7.23.~7.24.

나. 점검관서 : 8국

1) 2015.7.23.(목) : 서귀포, 모슬포, 애월, 협재

2) 2015.7.24.(금) : 제주, 제주우편집중국, 신제주, 도남동

다. 점검자 : 에너지담당

라. 점검내용

1) 온실가스·에너지 목표관리 추진계획 이행실태 점검

2) 냉방 적정온도 유지여부 확인(26℃~28℃)

3) 전력사용기기 합리적 사용실태 등

4) 현지 국 의견 청취 등

마. 점검결과 : 붙임 참조

바. 협조사항

1) 각 관서에서는 관서 특성에 따라 공중실·집배실 냉방온도를 26℃이상으로 유지하되(사무실은 28℃이상), '15년도 여름철 폭염 발생으로 각 관서의 전기사용량이 증가할 것으로 예상됨에 따라 온실가스 자체 배출목표를 고려하여 탄력적으로 냉방기 운영

붙임 2015년도 하절기 에너지절약 추진실태 점검결과 1부. 끝.

제주지방우정청장

수신자 자청 부서장, 총괄국장, 소속국장

주무관 **하현국** 우정사업과장 **조순하** 청장 08/07 **김태의**

협조자

시행 우정사업과-3154 (2015.08.07.) 접수 ( )

㉾ 63219 제주시 청사로 59(도남동 662) /www.koreapost.go.kr/jj
전화 064-728-5914 /전송 064-728-5928 / hhg@koreapost.go.kr / 비공개(7)